



**PERSONNES  
CONCERNÉES**

**OBJECTIF**

**PROGRAMME**

Electriciens, ingénieurs de bureau d'étude, responsables de services électriques, installateurs électriciens, responsable de la maintenance, exploitants, gestionnaire d'installations électriques

Découvrir et comprendre:

- les risques liés à un incendie dans une installation électrique ou les risques de générer un incendie par une installation électrique, et comment s'en prémunir ;
- la problématique des circuits vitaux tels que définis et gérés par l'article 104 du RGIE;

8h45: Accueil des participants et tour de table

1) Facteurs d'influence externe.

- ▶ Réglementation
  - Généralités / contexte réglementaire
  - La réglementation Belge à propos des influences externes article 19 du RGIE
    - L'ensemble des facteurs d'influences externes suivant le RGIE et suivant les normes
    - La codification
- ▶ Les indices de protection
- ▶ Détail et application des 17 codes d'influences externes du RGIE

2) Mesures préventives contre les risques d'incendie dans les installations électriques (Article 104 du RGIE)

- ▶ Introduction au risque d'incendie
- ▶ Cause d'un incendie d'origine électrique
- ▶ Réglementation
- ▶ Modification du RGIE (art. 104) suite à l'arrêté royal du 25 avril 2013
  - Définitions et différents types de câble (F1, F2, SD, SA, FR1 et FR2)
  - Choix et mise en place du matériel électrique et de canalisations électriques
    - Mesure de prévention contre les départs de feu
    - Mesure de prévention contre la propagation de l'incendie
  - Circuits vitaux
    - Identification
    - Alimentation
    - Mise en place

16h30: Conclusions et questions-réponses.

**DÉROULEMENT  
LIEU**

**ANIMATEUR(S)**

**CONTACT**

1 journée de 8h45 à 17h - Pauses et repas de midi compris - Parking compris  
Hotel Charleroi Airport - Chaussée de Courcelles N°115 à 6041 Gosselies

Nicolas BAISE, Ig – Responsable de service ATENAS BELGIUM ASBL

Eric VAN VAERENBERGH - Tél: 0032 485 599 135 - Fax: 0032 68 49 52 52  
Email: ja@atenas.be

**BULLETIN D'INSCRIPTION À RENVoyer**

Je vous confirme mon inscription à la

**Journée  
ATENAS**

**Les risques d'incendies (RGIE art.104) dans les installations  
électriques ou dus aux installations électriques, et l'impact des  
facteurs d'influences externes (RGIE art.19) dans une**

par la présente commande  
**Référence: JAE-005-0**

**Tarif: 295,00 € HTVA**

session du  
 20/10/2017  
 01/12/2017

Bulletin d'inscription à retourner 7 jours avant la session au plus tard.  
Merci d'imprimer en autant d'exemplaires que de participants.  
Possibilité d'inscription de groupe et/ou d'organiser des sessions personnalisées (pour/dans votre entreprise) en nous contactant.  
Merci de nous adresser une commande à entête de société si l'adresse de facturation est différente.

Cacheet de l'établissement  
Signature & date

L'inscription devient effective, soit dès la réception d'une commande officielle de votre service achat, soit dès la réception du paiement sur notre compte ATENAS:

IBAN : BE16 0017 3603 5874  
BIC : GEBABEBB  
TVA BE 0560 807 577

**Nom :** .....

**Prénom :** .....

**Fonction :** .....

**Raison sociale :** .....

**Adresse :** .....

**Code postal :** ..... **Ville :** .....

**Numéro TVA :** .....

**Téléphone :** .....

**Fax :** .....


**Email :** .....

Toute inscription non annulée au plus tard 48 heures avant le jour de la session sera soit non remboursée, soit facturée. Quand l'inscription devient effective, vous recevez une convocation avec plan d'accès par mail.

8h45 à 17h00 - Hotel Charleroi Airport - Chaussée de  
Courcelles N°115 à 6041 Gosselies

SESSION(S)  
20/10/2017 ou 01/12/2017

Eric VAN VAERENBERGH  
Tél: 0032 485 599 135  
Fax: 0032 68 49 52 52  
Email: ja@atenas.be  
www.atenas.be



**Les risques d'incendies (RGIE art.104)  
dans les installations électriques ou  
dus aux installations électriques, et  
l'impact des facteurs d'influences  
externes (RGIE art.19) dans une  
installation électrique.**



A l'attention de Mr ERIC VAN VAERENBERGH  
ATENAS BELGIUM  
PLANCHE 22  
B-7880 FLOBECQ - BELGIQUE